
DIADEM® DiaSafe	Seriennummer:	Ausgestellt am:
Anschlageinrichtung gemäß EN 795:2012	Klasse: C DiaSafe – Line "Multi"	Prüfer:
Hersteller: DIADEM APP Kft. H-9028 Győr, Fehérvári út 75.	Freiraumhöhe: Absturzsicherungsteppich- Größe:	Tätig bei (Firma):
Standort:		Einbaudatum:
Gebäude:		
Monteur:		
Eigentümer/Betreiber: Vertreter des Eigentümers:	Telefon:	
Übersicht:		
Anzahl der Pfosten: Stk.	Seillänge: m	
Kontaktperson:		

Hersteller und Lieferant von DiaSafe Produkten:

Telefonnummer:..... E-Mail Adresse:.....



APP Kft. H-9028 Győr Fehérvári út 75. Tel.: +36 96 / 512-910 Fax: +36 96 / 512-914 info@diadem.com www.diadem.com



Dachgrün GmbH Kleinweikersdorf 76 A - 2023 Nappersdorf Tel.: +43 1 470 80 44 Fax: +43 1 478 99 49 office@dachgruen.at www.dachgruen.at

1

DIADEM *



www.grundach.com

	Prüfkriterien	OK	Nicht estanden	Serien-nummer:
			Bes	Anmerkungen
1.	Betriebsanleitung vorhanden			
2.	Kontrolletikett und Gültigkeitsplakette aufgeklebt			
3.	Gesicherter Zugang zum System vorhanden			
4.	Dachneigung < 5°			
5.	Erforderliche Freiraumhöhe vorhanden			
6.	Absturzsicherungsteppichgröße entspricht dem Verlegeplan und es gibt keine sichtbaren Beschädigungen			
7.	Auflastmaterial: (kg/m³)			
8.	Schichtdicke: cm			
9.	Das Auflastmaterial ist gleichmäßig (oder laut Verlegeplan) verteilt			
10.	Mindestauflast pro Pfosten 720 kg (in trockenem Zustand)			
11.	Platzierung der Pfosten entspricht dem Verlegeplan			
12.	Pfostenabstand: min. 1,5 m, max. 8,0 m			
13.	Abstand zur Absturzkante min. 2 m, max. 8,5 m (bei Std. 3x3 m Sicherungsteppichgröße)			
14.	Pfosten stehen senkrecht			
15.	Pfosten und GFK-Kegel sind unbeschädigt			
16.	Keine systemfremden Elemente eingebaut			
17.	Das Seil ist sachgemäß durch den Befestigungskopf geführt			
18.	Die Fixierungsringe sind sachgemäß eingebaut			
19.	Die Endbindungen des Seiles sind durch eine Kausche und eine Pressbaken-Nuss geformt und fest angezogen			
20.	Das Seil läuft ohne Hindernisse frei durch			
21.	Seil nur am Pfosten verlängert			
22.	Seil ist unbeschädigt (keine beschädigten Kardeele)			
23.	Schrumpfschlauch am Seilende ist vorhanden			
24.	Seilspanner sitzt fest und kann gegebenenfalls weiter gespannt werden			
25.	Das Seil ist straff gespannt, die Durchbiegung in der Feldmitte beträgt ≤ 5 cm			
26.	Alle Bestandteile sind ordnungsgemäß eingebaut			
27.	Keine Verschmutzungen			
28.	Metallelemente sind frei von Korrosion			
	Die bestimmungsgemäßer Verwendung ist nicht behindert ZUSTAND DES SYSTEMS IST GEEIGNET UND AUSREICH	END,	DAS	
DER	TEM WIRD ZUR WEITEREN BENUTZUNG FREIGEGEBEN ZUSTAND DES SYSTEMS IST FÜR DIE WEITERE BENUTZU IGNET, DAS SYSTEM IST GESPERRT!	ING N	IICHT	
Aufl	istung der Mängel:			

www.grundach.com

2





FREIGABE DER BETRIEBSERLAUBNIS

Die folgende DiaSafe Line "Multi" Anschlageinrichtung, Serien-Nr.: ist laut dem o.g Prüfprotokoll
FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG GEEIGNET.
Die Betriebserlaubnis ist 12 Monate gültig. Datum der nächsten Überprüfung: spätestens bis
Die Erlaubnis wurde erteilt von:
Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde die dem Besitzer der Anlage aushändigen.
Datum:
Unterschrift des Vertreters des Eigentümers:

AUSSETZUNG DER BETRIEBSERLAUBNIS

Weitere Benutzung der folgenden DiaSafe Line "Multi" Anschlageinrichtung, Serien- Nr.: laut dem o.g Prüfprotokoll ist			
VERBOTEN!			
Die festgestellten Mängel müssen durch eine sachkundige Person beseitigt werden. Danach ist das System einer Prüfung erneut unterzuziehen.			
Die Erlaubnis wurde ausgesetzt von:			
Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Aussetzung der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde die dem Besitzer der Anlage aushändigen.			
Datum:			
Unterschrift des Vertreters des Eigentümers:			

www.grundach.com 3



